

广东电力发展股份有限公司沙角 A 电厂 氨区危险化学品（液氨）重大危险源安全评估报告

安全评价 项目名称	广东电力发展股份有限公司沙角 A 电厂		项目类别	安全评估报告
	氨区危险化学品（液氨）重大危险源安全评估报告		报告提交时间	2021年1月4日
委托方	广东电力发展股份有限公司 沙角 A 电厂	项目地址	东莞市虎门镇沙角	
单位 及项目 简介	广东电力发展股份有限公司沙角 A 电厂位于东莞市虎门镇沙角，成立于 2001 年 8 月 21 日，隶属广东电力发展股份有限公司的全资分公司，企业类型为分公司。该电厂主要从事建设、经营发电站，建设输变电工程，电力行业的技术咨询和技术服务，氨区为脱硝提供液氨供应。氨区存有 3 个有效容积 80m ³ 的液氨储罐、液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨气吸收罐等设备。			
评价 项目 组 分 工	承担工作	姓名	承担工作	姓名
	项目组长	钟自全	报告编制人	钟自全
		钟自全		李一非
	项目组成员	李一非	报告审核人	梁光婵
		梁光婵		潘永泽
		杜 超	过程控制负责人	李胜荣
		温建明	技术负责人	朱志良
		王和文	参与评价的技术专家	/
开展安全评价工作起、止时间		2020年9月22日——2020年12月30日		
开展安全评价工作主要任务		资料收集、现场勘查、编制报告， 与企业交流及指导整改、报告审核		
开展安全评价 工作人员现场勘验图 像与影像资料				